



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите

Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект	Винарска изба "СТАМБОЛОВО"
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток – битово фекални и производствени отпадъчни води, след ЛПСОВ в повърхностни води.
Водоприемник	Дере, след стената на яз. „Гледка“
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BGMA100R011
Място на заустване	№ 1 – в дере, след стената на яз. „Гледка“ Надморска височина – Н = 237,12 м Географски координати на точката на заустване: N – 41° 46' 57,106 E – 25° 39' 05,247
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	С. Стамболово общ. Стамболово, обл. Хасково 68727
Заявено водно количество за заустване	$Q_{\text{ср.дн.}} = 35,50 \text{ м}^3/\text{дн};$ $Q_{\text{ср.год.}} = 9800 \text{ м}^3/\text{год};$
Място за мониторинг	№ 1 – на изход ЛПСОВ

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №1	Показатели		Индивидуални емисионни ограничения	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
смесен поток	Активна реакция рН	6,5-8,5	на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³		
	Неразтворени вещества	50	на шестмесечие	еднократна
	БПК 5	25	на шестмесечие	еднократна
	ХПК	100	на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на настоящото разрешителното.		
Дъждовни води при разделна система	Да не се допуска замърсване на дъждовните води.			
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1.Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става с разрешение, след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126, ал.3 от ЗВ. 2.При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от ЗВ. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.			

Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства. В седем дневен срок от монтирането им, да се уведоми БДУВ ИБР – Пловдив и РИОСВ – Хасково, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показателите. 2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Срок: постоянен 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект. Срок: постоянен 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок от 15 дни от изготвяне на анализите в БДУВ ИБР – Пловдив и РИОСВ – Хасково, във връзка с изискванията на чл.174 от ЗВ и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба № 1/2011г. за мониторинг на водите. Срок: постоянен
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се поддържа в изправно състояние укрепващо съоръжение в точката на заустване, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на леглото на водоприемника.
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. Да не се допуска попадане на утайки във водоприемника. 2. Да не се допуска замърсяване на дъждовните води. 3. Да се осигурят подходящи съдове за съхранение на обезалкохолената каша /винаса/, с цел недопускане замърсяване на водоприемника в резултат на възникнали производствени аварии или злополуки. 4. Собственият мониторинг да се провежда по време на кампания.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДУВ ИБР – Пловдив на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, ПК 307</i>	

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив