



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Предприятие за кабелни инсталации
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ015 „Порови води в - Неоген-Кватернер -Сливенско-Стралджанска област“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Два тръбни кладенеца (ТК)
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	2 броя ТК, които се изградени на територията на ПИ с идентификатор 67338.603.145 в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.
ЕКАТТЕ	67338
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{ср. ден.}} = 0,8 \text{ л/сек.}$ (общо за двата кладенеца). $Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/сек.}$ $S_{\text{макс. доп.}} = 6,00 \text{ м.}$ (за двата тръбни кладенеца).
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на предвидената конструкция на ТК; • Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Провеждане на собствен мониторинг; • Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.



ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбeлoмopски район“

Съгласували: Васил Узунов, Директор на дирекция „Планове и разрешителни“.....

Инж. Митка Дурева-Горялкова. Началник на отдел „Разрешителни и регистри“.....

Изготвил: инж. Аспарух Пенoв, Главен експерт в отдел „Разрешителни и регистри“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg



ISO 9001