



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Дом за деца и юноши“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели (измиване на външни площадки и напояване на зелени площи).
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013, „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията.	На територията на поземлен имот с идентификатор 56784.520.158 / УПИ I – дом за деца и юноши от кв. 412А по плана на Първа градска част / по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
ЕКАТТЕ.	56784
Параметри на разрешеното водовземане.	$Q_{\text{ср. ден.}} = 0,14 \text{ л/сек.}$ $Q_{\text{макс.}} = 1,0 \text{ л/сек.}$ $S_{\text{макс. доп.}} = 0,25 \text{ м.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.	- Спазване на разрешеното водно количество; - Спазване целите, за които е разрешено водовземането; - Провеждане на собствен мониторинг; - Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; - Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; - Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив, 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова

„Източнобеломорски район“

Съгласували:

Васил Узунов,
Директор на дирекция „Пла

инж. Митка Дурева-Горя
Началник на отдел „Разре

Изготвил:

инж. Иван Шопо
Старши експерт в

и регистри



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001