



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Площадка за дейности с пластмасови отпадъци
Цел на заявеното водовземане	Охлаждане на машини и съоръжения в процеса на работата им
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“ и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноебеломорски район“, заявление с вх. № РР-01-123/14.07.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 20,0м. Сондиране с диаметър Ø350мм. и обсаждане с тръбно-филтрова PVC колона Ø125мм., Гравийна засипка се полага до дълбочина 5,0м под нивото на терена. Непосредствено над засипката в интервала 0,0-5,0м ще се изпълни затръбна циментация с гел-цимент. Филтърната част на PVC колоната ще бъде разположена сещу интервалите, в които са преминати водоносните пластове установени в процеса на сондиране от 9,0 до 11,0м и от 15,0 до 19,0м. На дъното на сондажния кладенец ще бъде с плътна тръба-утайник в интервала 19,0-20,0м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 56784.537.432, местност "Терзиите" по КККР на гр. Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 168,58м</u> N 42° 07' 08,902" E 24° 42' 48,962"
ЕКАТТЕ	56784
Заявено водно количество за водовземане	Q пр.ср.год. = 1,58л/с. Q макс. = 3,30 л/с. S макс.доп. = 3,20 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт; Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; Провеждане на хидравлични тестове; Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно



	приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. (изм. и доп. ДВ бр.102/23.12.2016г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова ди



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.carbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@carbd.bg
стр. 3 от 3



ISO 9001