



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Автомивка
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-198/08.10.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000Pt044 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pt044 е постигане на добро състояние по показател: нитрати.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един шахтов кладенец с дълбочина 8,0м., който ще бъде прокаран с диаметър Ø2500мм. Обсаждането ще е с бетонови тръби Ø1000мм., които са перфорирани в интервала 3,0-7,0м. В интервала 0,0-3,0м обсаждането ще се изпълни с плътни тръби и ще се извърши затръбна циментация. Филтърната част се разполага в интервала 3,0-7,0м, като пространството между стените на кладенеца и тръбите се запълва с промита речна баластра и чакълена засипка (30-55мм.) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на кладенеца. Отгоре кладенеца ще се затвори с метален капак.



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg



ISO 9001

Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един шахтов кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 55302.442.1, местност „Полето“, по КККР на гр. Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик. <u>Шахов кладенец ШК - кота терен 532,40м</u> N 42° 30' 05,824" E 24° 10' 27,577"
EКАТТЕ	55302
Заявено водно количество за водовземане	Q пр.ср.ден. = 0,2л/с. Q макс. = 2,0 л/с. S макс.доп. = 2,46 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водонодния хоризонт; Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, оценени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; Провеждане на хидравлични тестове; Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция "Източнобелоградски район"



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 2 от 3



ISO 9001