



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Предприятие за производство на животоспасяващо оборудване с всички съпътстващи това производство процеси и дейности, включително надуваеми лодки“
Цел на заявеното ползване	Заустване на два потока отпадъчни води в две точки на заустване: Заустване №1/Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) и Заустване №2/Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 61412.14.179 с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, държавна частна собственост.
Поречие	река Марица
Водно тяло	BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК–2, 4, 5 и 6 и Марковки колектор“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–07–16/05.04.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източноевропейски район на басейново управление, водното тяло е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Мястото на ползване: – Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите. – Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и



	към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ; – Попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна и уязвима зони. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., за обекта не са предвидени мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2016–2021г. (ПУРН 2016–2021г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите.
Място на заустване	Заустване №1/Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) в отводнителен канал, представляваща ПИ с идентификатор 61412.14.179: Надморска височина: H=174,01 м Географски координати на точката на заустване: 42°11'44,72"N 24°38'44,22"E Заустване №2/Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ) в отводнителен канал, представляваща ПИ с идентификатор 61412.14.179: Надморска височина: H=174,01 м Географски координати на точката на заустване: 42°11'44,72"N 24°38'44,22"E
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 61412.14.219 и ПИ с идентификатор 61412.14.184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Радиново, Община Марица, Област Пловдив. ЕКАТТЕ – 61412
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1/Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция (ЛПСОВ): $Q_{\text{макс.час.}} = 0,94 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 2,50 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 625,00 \text{ м}^3/\text{год}$

	Заустване №2/Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ): $Q_{\text{макс.час.}} = 81,80 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{оразм.}} = 159,84 \text{ л/сек}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 3\,552,00 \text{ м}^3/\text{год}$				
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ; Пункт №2 – РШ на изход КМУ;				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Поток №1 БФОВ <i>място за мониторинг</i>				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
Пункт №1 РШ на изход ЛПСОВ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	еднократна
Заустване №2 Поток №2 ДОВ <i>място за мониторинг</i>				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
Пункт №2 РШ на изход КМУ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	150			
	Нефтопродукти	5		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		За Пункт №1 – от датата на влизане в сила на разрешителното; За Пункт №2 – до три месеца, след изграждане (монтиране) на съоръжението за пречистване – каломаслоуловител (КМУ);			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Дъждовни води при разделна канализационна		Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа			

система	изградена на обекта.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 5. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане. БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 61412.14.179).
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да се изгради предвиденото пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител (КМУ) за пречистване на формиращият се от обекта дъждовни отпадъчни води. 2. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 3. Да се предвиди почистване на каломаслоуловителя (КМУ) поне веднъж годишно. 4. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при

	необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30-дневен срок преди започването им. 5. Да не се допуска попадане на нефтопродукти и утайка във водоприемника. 6. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.
Други условия	1. Пречиствателното съоръжение за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „ Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307</i>	

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

