



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за прекратяване на действието на разрешително №33140163/04.04.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от Директора на БД ИБР, произдаване на разрешителното, продължаване срока му на действие и привеждане в съответствие с нормативните изисквания

Обект	“Резервоари за съхраняване на жива риба, магазин за продажба на риба”
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води (от измиване на помещенията за заготовка на риба) след локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) и производствени отпадъчни води преминали през рибарника в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Мъглижка, представляваща ПИ с идентификатор 73420.42.417 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Тунджа
Водно тяло	BG3TU900R042 – „Река Тунджа след язовир Копринка до язовир Жребчево, река Крънска и долно течение“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. №РР–08–34/02.04.2021г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и чл.22, ал.1 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източноевропейски район на басейново управление, водното тяло е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Мястото на ползване: – Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите. – Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма

	водоизточници за ПБВ; – Попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна и уязвима зони. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., за обекта няма предвидени конкретни мерки и действия. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2016–2021г. (ПУРН 2016–2021г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите.
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води (от измиване на помещенията за заготовка на риба) след локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) и производствени отпадъчни води преминали през рибарника в Река Мъглижка, представляваща ПИ с идентификатор 73420.42.417: Надморска височина: H=319,87м. Географски координати на точката на заустване: 42°34'19,346"N 25°32'04,58"E
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 73420.42.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тулово, Община Мъглиж, Област Стара Загора. ЕКАТТЕ 73420
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води (от измиване на помещенията за заготовка на риба) след локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) и производствени отпадъчни води преминали през рибарника: $Q_{\text{ср.год.общо.}} = 22\,500,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Поток №1 – Битово – фекални отпадъчни води след локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ): $Q_{\text{ср.ден.}} = 2,52 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 2,52 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 920,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Поток №2 – Производствени отпадъчни води (от измиване на помещенията за заготовка на риба) след локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (ЛПСОВ):

	$Q_{\text{ср.ден.}} = 5,40 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 1,70 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 1\,971,00 \text{ м}^3/\text{год}$				
	Поток №3 – Производствени отпадъчни води преминали през рибарника: $Q_{\text{ср.ден.}} = 53,7 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 2,23 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 19\,600,0 \text{ м}^3/\text{год}$				
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ; Пункт №2 – РШ на изход рибарник; Пункт №3 – от повърхностния водоприемник Река Мъглижка, представляваща ПИ с идентификатор 73420.42.417 до 100м преди заустването на отпадъчните води; Пункт №4 – от повърхностния водоприемник Река Мъглижка, представляваща ПИ с идентификатор 73420.42.417 до 100м след заустването на отпадъчните води;				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток Поток №1, Поток №2 и Поток №3				Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
Поток №1 и Поток №2 БФОВ и ПОВ <i>място за мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ЛПСОВ	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	100		на шестмесечие	еднократна
	Мазнини	3		на шестмесечие	еднократна
	Общ азот	10		на шестмесечие	еднократна
	Общ фосфор	1		на шестмесечие	еднократна
	ПАВ	1		на шестмесечие	еднократна
Поток №3 ПОВ (отпадъчни води преминали	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	15		на шестмесечие	еднократна

през рибарника) място за мониторинг Пункт №2 РШ на изход рибарник	ХПК (бихроматна)	70		на шестмесечие	еднократна
	Разтворен кислород	4		на шестмесечие	еднократна
	Амониев азот	2		на шестмесечие	еднократна
	Общ азот	5		на шестмесечие	еднократна
	Общ фосфор	0,6		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на решението.			
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг		1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтира необходимото измервателно устройство, отговарящо на нормативните изисквания. 2. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води, вкл. и след рибарника. 3. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. 4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект.			
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води		Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.			
Изисквания към начина на заустване във водния обект		1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречи тяхното оттичане.			
Други условия, съобразно спецификата на обекта		1. В Пункт №3 и Пункт №4 определени, като пунктове за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Мъглижка по показатели Активна реакция (pH), Неразтворени вещества, Разтворен кислород (O ₂ mg.l ⁻¹), Електропроводимост,БПК ₅ , ХПК, Азот амониев (N – NH ₄ ⁺), Азот нитратен (N – NH ₃), Азот нитритен (N – NH ₂), Азот общ (T – N), Общ фосфор (T – P), PO ₄ (като P) – два пъти			

	годишно (в период на маловодие – август/септември и в период на пълноводие – април/май) и по биологичен индекс за макрозообентос – един път годишно (юни/септември). 2. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води. 3. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 4. Да не се допуска попадане на мазнини и утайка във водоприемника. 5. Да се спазва предвидената технология за отглеждане на риба, с оглед предотвратяване на замърсяване на водите.
Други условия	1. С оглед преценяване на необходимостта от проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за третиране на производствени отпадъчни води преминали през рибарника, титуляря на разрешителното се задължава да осигури изследване на същите от акредитирана лаборатория, по показателите заложи в разрешителното за ползване на воден обект. 2. В случай на установена необходимост, титуляря на разрешителното се задължава да проектира и изгради необходимите пречиствателни съоръжения за третиране на производствени отпадъчни води преминали през рибарника. 3. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 4. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да сеизпращат в 14- дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307</i>	

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

