



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Оранжерия комплекс”
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G0000PgN026 „Карстови води - Чирпан - Димитровград”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	<p>На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-296/25.11.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите.</p> <p>Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G0000PgN026 „Карстови води - Чирпан - Димитровград” е в добро състояние по количество и лошо по качество.</p> <p>За подземно водно тяло BG3G0000PgN026 „Карстови води - Чирпан - Димитровград” е определена по - малко строга цел по показатели калций и нитрати.</p> <p>Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източноевропейски район” през 2022г., подземно водно тяло BG3G0000PgN026 „Карстови води - Чирпан - Димитровград” е в лошо химично състояние по показател нитрати.</p>
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: сулфати – $305,7 \pm 12,2$ mg/l, при допуск 250 mg/l;
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водоземането	<p><u>Тръбен кладенец ТК</u> с дълбочина 102,00 м.</p> <p>Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър Ø160 в интервала от 0,00 до 102,00 м. В задтръбното пространство е изпълнен глинест тампонаж в интервала от 0,00 до 36,00 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 36,00 до 102,00 м.</p> <p>Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø160 в интервала от 38,00 до 42,00 м, от 62,00 до 66,00 м, от 70,00 до 74,00 м, от 78,00 до 82,00 м, от 86,00 до 90,00 м и от 94,00 до 98,00 м.</p>

<p>Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 70250.799.992, местност „Гърмадата”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково.</p> <p>Тръбен кладенец ТК - кота терен 292,00 м N 41° 56' 54,2" E 25° 20' 20,3" X 4580600,421 Y 9409974,024 X 4645920,239 Y 486647,764</p> <p>70250</p>
<p>Параметри на разрешеното водоземане</p>	<p>Q ср.ден. = 0,64 л/сек; Q макс. = 2,00 л/сек; Q год. = 20293,0 м³/год. Q мин. = 20293,0 м³/год. S макс.доп. = 11,70 м</p>
<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водоземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща твърдост, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, хидрокарбонати, карбонати, желязо, манган, калций, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий и живак; • Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”