СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения

Цел на заявеното използване на водите:	„Обществено питейно–битово водоснабдяване”
Поречия:	Тунджа
Воден обект:	Река Соколна (река Куру дере), находяща се в землищата на село Асен и село Търничени, Община Павел Баня, Област Стара Загора. Средно многогодишно водно количество – $Q_{ср.мног.}$ = 0,284 $м^3$/сек = 284,00 л/сек; 10% от средно минимално водно количество – 10%$Q_{ср.мног.}$ = 0,028 $м^3$/сек = 28,00 л/сек; Минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто – $Q_{95\%}$ = 0,002 $м^3$/сек = 2,00 л/сек.
Код и наименование на водното тяло:	BG3TU900R056 – „Река Корудере от извора до водохващане за ПБВ“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.44, ал.1, чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–03–7/29.05.2023г. за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Соколна (река Куру дере), с цел на водовземането – „обществено питейно–битово водоснабдяване“ за водоснабдителна система „Габарево“, водоснабдителна система „Павел Баня“, включително и водни количества към водоснабдителна система „Казанлък“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно ПУРБ 2016–2021 в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, инвестиционното предложение попада в повърхностно водното тяло с код BG3TU900R056 – „Река Корудере от извора до водохващане за ПБВ“, което е определено за питейно битово водоснабдяване (ПБВ) в добро екологично и неизвестно химично

	състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването му, както и постигане на добро състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2022г. повърхностно водно тяло с код BG3TU900R056 – „Река Корудере от извора до водохващане за ПБВ“ е определено в добро екологично и добро химично състояние, като може да се направи извода, че няма промяна в екологичното състояние, а химичното е вече известно спрямо определените в ПУРБ на ИБР 2016–2021. Мястото на водовземане попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Тунджа“ с код BGCSARI12, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР и не засяга уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2016–2021. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2016–2021 – защитена зона по директивата за местообитанията (ЗЗ) „Централен Балкан” с код BG0000494, обявена със Заповед №РД–559/05.09.2008г., последно изменена със Заповед №РД–260/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016–2021 – защитена зона по директивата за съхранение на дивите птици (ЗЗ) „Централен Балкан” с код BG0000494, обявена със Заповед №РД–559/05.09.2008г., последно изменена със Заповед №РД–260/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите. Попада в границите на зона за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119, ал.1 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.1.1, от ПУРБ на ИБР 2016–2021 – зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, с код BG3DSWTU900R056.

	ИП не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ). Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Соколна (река Куру дере), с цел на водовземането – „обществено питейно–битово водоснабдяване“, попада в обхвата на следните мерки в ПУРБ на ИБР 2016–2021: – В Приложение №1 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код CA_8 и наименование: „Осигуряване на измерване на количеството повърхностни води”. Действие за изпълнение на мярката CA_8_2: „Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока. Осъществяване на ефективен контрол на водоползването”. Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет. Заявеното искане за водовземане от повърхностния водния обект, се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022–2027 има определена мярка, а именно: „ВиК операторите да уведомяват БД ИБР и съответните РЗИ в случай на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно–битово водоснабдяване, както и за предприетите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно–битово водоснабдяване.
Място на водовземане:	Река Соколна (река Куру дере), находяща се в землищата на село Асен и село Търничени, Община Павел Баня, Област Стара Загора. **Географски координати по система WGS84 на мястото на водовземане:** 42°40'11,553" N 25°08'20,162" E **Надморска височина:** H = 594,40 м

	Географски координати по система WGS84 на речно водохващане „Куру дере“: 1. 42° 40' 06,651" N 25° 08' 24,946"E 2. 42° 40' 06,661" N 25° 08' 24,877" E 3. 42° 40' 06,500" N 25° 08' 24,906" E 4. 42° 40' 06,502" N 25° 08' 24,835" E 5. 42° 40' 06,169" N 25° 08' 24,963" E 6. 42° 40' 06,163" N 25° 08' 24,893" E
Местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Село Асен, Община Павел Баня, Област Стара Загора; **ЕКАТТЕ 00697** Село Търничени, Община Павел Баня, Област Стара Загора; **ЕКАТТЕ 73688**
Разрешено водно количество:	Q = 50,00 л/сек
Лимит на ползваната вода:	$Q_{год}$ = 1 576 844,00 $м^3$/год
Разрешен режим на водовземане:	Целогодишно – при осигуряване на минимално допустимия отток в реката от 28,00 л/сек, като при суха и много суха година (водно количество с обезпеченост p=85% и p=95%), е възможно ограничаване на водовземането, с цел осигуряване протичането на екологичното водно количество в реката.
Минимално допустим отток:	$Q_{мин доп.отток}$ = 0,028 $м^3$/сек = 28,00 л/сек, необходим за поддържане на екосистемите в река Соколна (река Куру дере) и миграцията на водните организми.
Наличие на рибен проход:	Байпасен канал с дънен субстрат от камъни, с цел осигуряване на екологичния минимум и миграцията на водните организми.
Място на водоползването:	Село Габарево, село Асен, село Горно Сахране, село Долно Сахране, село Турия и град Павел Баня, Община Павел Баня и град Казанлък, Община Казанлък.
Място на отвеждането:	Отпадъчните води да се заустват и третират в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.
Схема и технически параметри на съоръженията:	Предвижда се водовземане от повърхностен воден обект – река Соколна (река Куру дере) за питейно–битово водоснабдяване от съществуващо речно водохващане „Куру дере“, за което е предвидено да се извърши реконструкция. Речното водохващане се състои от следните съоръжения: – 2 (два) броя, перфорирани дренажни тръби с диаметър Ø300 мм, с дължини около 10,00 м. Оформя се дренажна призма около тях и заустват във съществуваща водовземната шахта;

	– Водовземна шахта с външни размери 1,25/1,25 м; – Водопровод с дължина 17,80 м от водовземна шахта до водомерна шахта, с диаметър DN280 PE-RC, положен в стоманобетонов кожух, с обща ширина 0,60 м; – Водомерна шахта, с външни размери 1,20/1,60 м; – Байпасен канал с дънен субстрат от камъни, с цел осигуряване на екологичния минимум и миграцията на водните организми.
Изисквания към местата за мониторинг:	**Пункт №1** – река Соколна (река Куру дере) от мястото на водовземане;
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. Да не се извършва водовземане за цели извън разрешените. 2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. 3. При експлоатацията на обекта да се поддържа проводимостта на река Соколна (река Куру дере) на разстояние до 500м от водовземането надолу по течението на реката. 4. Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от (28,00 л/сек), необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката. 5. С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката**, не се разрешава водовземане** на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, **по–малки или равни на определения минимално допустим отток.** 6. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения. 7. Да се следи техническото състояние на водовземното съоръжение, както и на всички останалите съоръженията по пътя на водата, като се осигурява постоянно наблюдение. 8. При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на реката. 9. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите. 10. В Пункт №1 (място на водовземане) определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Соколна (река Куру дере), по физико–химични, микробиологични и радиологични показатели за определяне качеството на водата за питейно–битово водоснабдяване, с честота на пробовземане за физико–химичните и микробиологичните показатели – един път годишно в периода

	Юни – Септември, а за радиологичните показатели – един път на три години. Физико – химични и микробиологичните показатели са определени в Наредба №12/18.06.2002г. за качествените изисквания към повърхностните води предназначени за питейни–битово водоснабдяване. По радиологичните показатели повърхностните води предназначени за питейно–битово водоснабдяване, трябва да отговарят на изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата. 11. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 12. Да представя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ резултатите от проведения собствен мониторинг в срок от 15 дни. 13. Ежегодно, в срок до 31 март на следващата година, да предоставя в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на платежни документи, включително всички данни от проведения собствен мониторинг. 14. В срок **от два месеца** след влизане в сила на настоящия административен акт, с цел да се осъществява мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичния отток, след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното (мярка СА_8 и с наименование: „Осигуряване на измерване на количеството повърхностни води”. Действие за изпълнение на мярката СА_8_2: „Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане и/или съоръжения за регулиране на оттока. Осъществяване на ефективен контрол на водоползването”. 15. В срок **от два месеца** след влизане в сила на настоящия административен акт, да се подаде заявление в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ към което да бъде приложен проект за санитарно–охранителната зона (СОЗ), разработен по реда на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около

	водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 16. Да се поддържа санитарно–охранителната зона (СОЗ) около водоизточника за целия срок на действие на настоящото разрешително. 17. Отпадъчните води да се заустват и третират в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове. Ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим на основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите и при условията и реда на Наредба №2/08.06.2011г. (Изм. ДВ, бр.48 от 27.06.2015г.) за издаване на разрешителни за заустване и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. 18. Реконструкцията на съществуващото речно водохващане „Куру дере“ да се реализира съгласно приложената проектна документация, като предвиденият рибен проход и „малко речно корито“ изпълняват функциите на пбайпасен канал с дънен субстрат от камъни, с цел осигуряване на екологичния минимум и миграцията на водните организми. 19. Да не нарушава хидравличната непрекъсваемост на реката, позволяваща миграцията на рибите. 20. В срок от два месеца от влизане в сила на настоящият административен акт да се монтира измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания. 21. Да опазва и поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното. 22. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство. 23. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 24. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 25. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на оператора на водоснабдителната система за питейно–битово водоснабдяване.

	26. При промяна на оператора на водоснабдителната система за питейно–битово водоснабдяване в тримесечен срок след промяната новият оператор уведомява писмено органа по чл.52, ал.1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния оператор по издаденото разрешително за водовземане. 27. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ при монтиране на измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания. 28. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното. 29. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР” на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.	

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”