РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Ферма за патици-мюлари“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за животновъдство
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-193/25.05.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 10,0м. Сондиране с диаметър ∅500 мм., като след прокарване на кладенеца до пълната дълбочина-10,0м, в него ще бъде спусната експлоатационна тръбно-филтрова PVC колона с диаметър 160мм., като филтровата част ще бъде разположена в интервала 2,0-9,0м. В интервала 0,0-2,0м се проектира да бъде изпълнен циментов тампонаж, а в интервала 2,0-10,0м ще бъде положена засипка -фракция 6-16мм. Предвижда се тръбния кладенец да бъде оборудван с хоризонтална помпа с Qмакс.=2,8м^3/ч. и Н=25,0м, монтирана в подземна бетонова шахта, със смукател разположен в интервала 9,0-10,0м. Помпата ще бъде монтирана срещу плътната част на експлоатационната колона. За измерване на отнетите водни количества ще бъде монтиран водомерен възел.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 62075.455.127 (нов идентификатор 62075.436.61), по КККР на гр. Раковски, местност „Пашалъка“, община Раковски, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК- кота терен 168,26м</u> N 42° 15' 56,327" E 24° 54' 44,963" 62075
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{пр.ср.год.}$ = 0,17 л/с. $Q_{макс.}$ = 0,778 л/с.(до 0,22д.) $Q_{год.}$ = 5400,0 м^3/г. $Q_{мин.}$ = 3780,0 м^3/г. $S_{макс.доп.}$ = 0,14м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Да води геоложки журнал за изясняване на литоложкия строеж на водоносния хоризонт; Изграждане на съоръжението с продукти и материали, които не променят състава и свойствата на подземните води, ,оценени по реда

	на Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; Провеждане на хидравлични тестове; Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: температура, pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”