РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Промишлена и складова база”
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000K2029 „Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5, чл. 159, ал. 3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-130/20.04.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, вр. Приложение № 35, подземно водно тяло BG3G00000K2029 „Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район” е в добро състояние по количество и по качество. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000K2029 „Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район” е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2022 г., подземно водно тяло BG3G00000K2029 „Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район” е в добро химично състояние.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишени съдържания на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец ТК с дълбочина 100,00 м. Сондиране с диаметър ∅550 в интервала от 0,00 до 12,00 м и обсаждане с плътна метална колона с диаметър ∅426 и изпълнена задтръбна циментация в интервала от 0,00 до 12,00 м. Сондиране с диаметър ∅295,4 в интервала от 12,00 до 100,00 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ∅140 в интервала от 0,00 до 100,00 м. Гравийна

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

	засипка в задтръбното пространство в интервала от 0,00 до 100,00 м. Водоприемна част от PVC филтри с диаметър ∅140 в интервала от 20,00 до 35,00 м, от 40,00 до 50,00 м, от 55,00 до 65,00 м, от 70,00 до 80,00 м, от 85,00 до 90,00 м и от 95,00 до 100,00 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	Един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ Х-пром. и скл. дейност, кв. 82а по плана на с. Горна Малина, община Горна Малина, област София. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 632,00 м</u> N 42° 41' 13,97" E 23° 43' 16,37" X 4602479,167 У 8531196,687 X 4729505,929 У 354243,076 16314
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{ср.ден.}$ = 0,10 л/сек; $Q_{макс.}$ = 2,50 л/сек; $Q_{год.}$ = 3154,0 $м^3$/год. $Q_{мин.}$ = 1478,0 $м^3$/год. $S_{макс.доп.}$ = 3,64 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; • Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения; • Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръженията; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”