РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Разсадник за производство и отглеждане на декоративни растения“
Цел на заявеното водовземане	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q012 „Порови води в Кватернер - Марица Изток”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5, чл.159, ал.3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-279/08.09.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q012 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на манган и фосфати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q012 е постигане на добро състояние по показатели: манган и фосфати.

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg

Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: нитрати – 68,49 ± 3,49 mg/l, при допуск 50 mg/l
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 16,80м, изграден от бетонова тръбно-филтърна колона с диаметър ∅ 400мм. Гравийна засипка от промит речен чакъл в задтръбното пространство в интервала 0,0-16,80м. Водоприемната част е разположена в интервала 15,0-16,80м. Устието на кладенеца е оборудвано с потопяема помпа Calpeda, модел 4SDR 16/20C, с дебит $Q_{макс.}$-24,0м^3/ч. и напор Н=99-32м., както и с два броя хоризонтални помпи 3Е32 (резервни) На кладенеца е монтирано водоизмервателно устройство. Измерването на СВН и ДВН в кладенеца се осъществява с електролот.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 35515.4.25, местност „Пясъчника” по КККР на с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара Загора. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 179,90 м</u> N 42°18'31,086" E 25°35'07,472"-Координатна система WGS84 X 4685924.811 Y 507041.524- Координатна система БГС2005. 35515
Заявено водно количество за водовземане	**$Q_{пр.ср.год.}$ = 1,706 л/с.(за 365дни)** $Q_{пр.ср.год.}$ = 2,595 л/с.(за 240дни-01.04-30.11) $Q_{макс.}$ = 5,5 л/с. (до 0,31д.) $Q_{макс.}$ = 53801,0 м^3/г. $Q_{мин.}$ = 37661,0 м^3/г. $S_{макс.доп.}$ = 1,37 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен

	кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”