



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-73 (1)
Пловдив, 26.02.2019 г.

ДО
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ
БУЛ. „МАРИЦА“ №122
4000, ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Становище съгласно чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ-Пловдив“, в имот № 000425, землище на с. Катунца, община Садово, област Пловдив, с възложител: Община Садово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

В отговор на Ваше писмо с изходящ № ОВОС-1181-5/30.01.2019 г., Ви уведомяваме, че липсва достатъчно информация по чл. 4, ал. 3, т. 2 и т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ 25 от 2003 г. изм. ДВ бр. 12 от 12.02.2016г. в сила от 12.02.2016г.) и по-конкретно:

1. Съгласно изпратеното писмо ни информирате за настъпила промяна в заустването на отпадъчни води в инвестиционно предложение „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ-Пловдив“.
2. В получената документация за ИП от възложителя „Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС“ липсва такива данни и текстове. Да се изясни дали се предвижда заустване, очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), и водоприсмник на отпадъчните води.
3. Необходима е информация за проведено обследване за наблюдавано наличие или отсъствие на инфилтрат от депото за утайки от ПСОВ-Пловдив.
4. В близост до ИП, в землището на с. Катунца, общ. Садово има водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, което създава предположение за наличие на риск от замърсяване към съществуващите водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, което може да стане чрез инфилтрация през дъното на замърсен отток от отпадъчното тяло на депото. Също така, източно на около 60-100м. от Депо за утайки от ПСОВ-Пловдив преминава р. Чая. При прокаране на сондажи за извършване на инженерногеоложко и хидрогеоложко проучване на обект „Рекултивация на Депо за утайки от ПСОВ-Пловдив“, се установява, че нивото на подземните води е на дълбочина около 7.0м. от короната на дигата. В тази връзка, да се представи аргументирана обосновка за неизграждането на долен изолиращ екран на Депо за утайки от ПСОВ-Пловдив.



5. Да се представи оценка за защитата на рекултивираното депо от наводнения (при високи води в р. Чая, при екстремни валежи и при повишени нива на подземните води)

Съгласно чл. 4а, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, е необходимо да се предостави липсващата информация за произнасяне със становище за допустимост.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВ
Директор на Басейнова дирекция

